

ANAGRAFICA EDIFICIO

Comune: BARDONECCHIA
 Indirizzo: piazza De Gasperi, 1
 NCEU: f. 30 n. 324 sub.
 Piano: n 0 N 4
 Progettista:
 Direttore dei Lavori:
 Costruttore:

DATI GENERALI

Destinazione d'uso: E2
 Anno di costruzione/ultima ristrutturazione: 1970
 Tipologia edificio: edificio pluripiano
 Volume lordo riscaldato (m³): 7975,0747
 Superficie disperdente totale (m²): 3276,2397
 Fattore di forma S/V (m⁻¹): 0,4108
 Trasmissione media superfici opache (W/m²k): 1,3471
 Trasmissione media superfici trasparenti(W/m²k): 3,3944
 Zona climatica e Gradi Giorno: F / 3043
 Superficie utile Su (m²): 2101,3999
 Tipologia impianto di riscaldamento: Centralizzato
 Fonte energetica per riscaldamento: Teleriscaldamento
 Fonte energetica per acqua calda sanitaria: Energia elettrica

FOTO



INDICI DI FABBISOGNO DELL'EDIFICIO

Fabbisogno di energia termica utile ideale = 60,13 kWh/m³




limite di legge 13,8306 kWh/m³

Fabbisogno di energia termica primaria per acqua calda sanitaria = 3,5345 kWh/m³



CLASSE ENERGETICA

Basso consumo



Alto consumo

Indice prest. energ. reale: 76,5965 kWh/m³

Quota di energia coperta da fonti rinnovabili: 0 %


EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA

ETTARI DI BOSCO = 1,24372 Ha



RACCOMANDAZIONI

SISTEMA	INTERVENTO	PRIORITA'	TEMPO DI RITORNO
EDIFICIO	sostit vetri semplici tranne vani scala	ALTA	3,7
IMPIANTO			



COMUNE DI BARDONECCHIA
 PROTOCOLLO GENERALE
 N.0008887 - 02.07.2012
 CAT. VI CLASSE 4 ARRIVO

N. certificato: 2011 103733 0012 B1 Scadenza: 30/06/2022

ULTERIORI INFORMAZIONI ENERGETICHE

N. certificato: 2011_103733_0012

B1

Classe energetica globale nazionale dell'edificio	G
Prestazione energetica raggiungibile	75,76 kWh/m3
Indice di prestazione energetica riscaldamento nazionale	73,06 kWh/m3
Limite normativo nazionale per il riscaldamento	16,5933 kWh/m3
Qualità termica estiva edificio (D.M. 26/06/2009)	I
Rendimento medio globale stagionale dell'impianto di riscaldamento	0,823
Limite normativo regionale impianto termico (D.G.R. 46-11968)	0,8428
Coefficiente di prestazione della pompa di calore (se installata)	
Limite normativo per prestazione energetica della pompa di calore (se installata)	

ULTERIORI INFORMAZIONI

 Motivazione di rilascio del presente attestato: Locazione

 Data titolo abilitativo a costruire/ristrutturare: 30/05/1969

 Rispetto degli obblighi normativi in campo energetico (Ante L.373/76) Si
DICHIARAZIONI

Il sottoscritto certificatore MARCO PAOLO ALESSANDRO MASSA, nato a TORINO (TORINO), il 16/08/1966 residente a TORINO (TORINO), CF MSSMCP66M16L219R ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso D.P.R. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio, dichiara:

- nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio oggetto della presente certificazione o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- nel caso di certificazione di edifici pubblici o di uso pubblico, di operare in nome e per conto dell'ente pubblico ovvero dell'organismo di diritto pubblico proprietario dell'edificio oggetto del presente attestato di certificazione energetica e di agire per le finalità istituzionali proprie di tali enti ed organismi.

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di dati personali".

 Li torino il 30/06/2012

Firma digitale del certificatore



MARCO PAOLO ALESSANDRO MASSARA N. 103733

RICEVUTA CODICE ACE

Data invio: 30/06/2012

Certificatore: MASSARA MARCO PAOLO ALESSANDRO

Co-certificatore:

Codice ACE: 2011 103733 0012

Si attesta che il SICEE ha ricevuto correttamente il certificato firmato digitalmente dal certificatore indicato.

L'ACE fa riferimento alla seguente:


Destinazione d'uso: Edifici adibiti ad uffici e assimilabili:

Provincia: TORINO

Comune: BARDONECCHIA

Indirizzo: piazza De Gasperi, 1

Dati catastali: sez. - foglio 30 particella 324 subalterno -.



Torino, 1 30/06/2012

Ing. Stefania Crotta
REGIONE PIEMONTE
Direzione Innovazione, Ricerca e Università
Settore politiche energetiche
Torino